



# SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL, S DE RL DE CV

CARRETERA ENSENADA-TECATE Km. 103. EL SAUZAL DE RODRIGUEZ. ENSENADA. BC CP 22760  
TEL/FAX: (646) 174 6763 / 174 6035

## REPORTE DE LABORATORIO

NUMERO DE REPORTE	017141-A (A)	FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE	2017 ABRIL 10
PROCEDENCIA	COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION Y DE LA COL SANTA ANITA, AC PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC.		
DESCRIPCION DE LA MUESTRA	01 MUESTRA DE AGUA DE POZO		
FECHA / HORA MUESTREO	2017 ABRIL 01	09:30	HORAS
FECHA / HORA RECEPCION	2017 ABRIL 01	10:15	HORAS
MUESTRA ENVIADA POR	SERGIO QUIÑONEZ		
RESPONSABLE DEL MUESTREO (NMX-AA-003-1980)	<input checked="" type="checkbox"/>	EL CLIENTE	
	<input type="checkbox"/>	PERSONAL DEL LABORATORIO	
ANALISTA(S)	TEC ROSA MARIA SANCHEZ		

ANALISIS	RESULTADO	METODOLOGIA
COLIFORMES TOTALES	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
COLIFORMES FECALES	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
ESCHERICHIA COLI	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015

*Este reporte no podrá ser alterado, ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.*

En la Rama de Agua:

Aprobación de la Comisión Nacional del Agua No CNA-GCA-1612

SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,  
S. DE R. L. DE C. V.

QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO

GERENTE GENERAL

RFC: BAEL 431013 MN2

CEDULA PROFESIONAL: 147905

En la Rama de Aguas

Página 1 de 1



entidad mexicana  
de acreditación, a.c.



# SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL, S DE RL DE CV

## REPORTE DE LABORATORIO

NUMERO DE REPORTE	017141-A (A1)	FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE	2017 ABRIL 10
PROCEDENCIA	COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION Y DE LA COL SANTA ANITA, AC PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC.		
DESCRIPCION DE LA MUESTRA	01 MUESTRA DE AGUA DE POZO		
FECHA / HORA MUESTREO	2017 ABRIL 01	09:30	HORAS
FECHA / HORA RECEPCION	2017 ABRIL 01	10:15	HORAS
MUESTRA ENVIADA POR	SERGIO QUIÑONEZ		
RESPONSABLE DEL MUESTREO (NMX-AA-003-1980)	<input checked="" type="checkbox"/>	EL CLIENTE	
	<input type="checkbox"/>	PERSONAL DEL LABORATORIO	
ANALISTA(S)	PIB SILVIA QUIJANO		

ANALISIS	RESULTADO	METODOLOGIA
COLOR	14 U PTC <sub>o</sub>	ESPECTROFOTOMETRIA UV
OLOR	SIN OLOR	SENSORIAL
SABOR	AGRADABLE SALADA	SENSORIAL
TURBIEDAD	2 FTU	COLORIMETRICA

*Este reporte no podrá ser alterado ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.*

  
SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,  
S. DE R. L. DE C. V.  
QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO  
GERENTE GENERAL  
RFC: BAEL 431013 MN2  
CEDULA PROFESIONAL: 147905

Página 1 de 1