

REPORTE DE LABORATORIO

NUMERO DE REPORTE 021193-A FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE 2021 ABRIL 14

PROCEDENCIA COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION
Y DE LA COL SANTA ANITA, AC
PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE
TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC.

DESCRIPCION DE LA MUESTRA 01 MUESTRA DE AGUA DE POZO

FECHA / HORA MUESTREO 2021 ABRIL 05 08:10 HORAS

FECHA / HORA RECEPCION 2021 ABRIL 05 09:20 HORAS

MUESTRA ENVIADA POR LC LILIANA SALCEDO

RESPONSABLE DEL [X] EL CLIENTE

MUESTREO (NMX-AA-003-1980) [] PERSONAL DEL LABORATORIO

ANALISTA(S) TEC ROSA MARIA SANCHEZ

ANALISIS	RESULTADO	METODOLOGIA
COLIFORMES TOTALES	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
COLIFORMES FECALES	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
ESCHERICHIA COLI	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015

Este reporte no podrá ser alterado, ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.



SALIP, LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,
S. DE R.L. DE C. V.
QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO
GERENTE GENERAL
RFC: BAEL 431013 MN2
CEDULA PROFESIONAL: 147905

FIRMA DEL ANALISTA: _____



Página 1 de 2

EN LA RAMA DE AGUAS:

ema 
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO AG-058-009/10
Fecha de Acreditación 2010-05-03

Aprobación de la Comisión Nacional del Agua: N° CNA-GCA-2131
Laboratorio Ambiental de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del Estado de Baja California
Registro N° SPA-LAMB-001/06

Carretera Ensenada-Tecate, Km 103, CP 22760 El Sauzal de Rodríguez, Ensenada, B.C.

+52 646 174 6035 / +52 646 174 6763 / ✉ admon@salip.mx / www.salip.mx

REPORTE DE LABORATORIO

NUMERO DE REPORTE	021193-A	FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE	2021 ABRIL 14
PROCEDENCIA	COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION Y DE LA COL SANTA ANITA, AC PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC.		
DESCRIPCION DE LA MUESTRA	01 MUESTRA DE AGUA DE POZO		
FECHA / HORA MUESTREO	2021 ABRIL 05	08:10	HORAS
FECHA / HORA RECEPCION	2021 ABRIL 05	09:20	HORAS
MUESTRA ENVIADA POR	LC LILIANA SALCEDO		
RESPONSABLE DEL MUESTREO (NMX-AA-003-1980)	<input checked="" type="checkbox"/>	EL CLIENTE	
	<input type="checkbox"/>	PERSONAL DEL LABORATORIO	
ANALISTA(S)	PIB SILVIA QUIJANO		

ANALISIS	RESULTADO	METODOLOGIA
COLOR	17 U PTC _o	COLORIMETRICA
OLOR	SIN OLOR	SENSORIAL
SABOR	POCO SALADO	SENSORIAL
TURBIEDAD	3 FTU	COLORIMETRICA
CLORO TOTAL	MENOR DE 0.1 mg/L	COLORIMETRICA

Este reporte no podrá ser alterado ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.



SALIP, LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,
S. DE R. L. DE C. V.
QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO
GERENTE GENERAL
RFC: BAEL 431013 MN2
CEDULA PROFESIONAL: 147905

Página 2 de 2