

REPORTE DE LABORATORIO

NUMERO DE REPORTE	021001-A	FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE	2021 ENERO 18
PROCEDENCIA	COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION Y DE LA COL SANTA ANITA, AC PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC.		
DESCRIPCION DE LA MUESTRA	01 MUESTRA DE AGUA DE POZO		
FECHA / HORA MUESTREO	2021 ENERO 04	07:50	HORAS
FECHA / HORA RECEPCION	2021 ENERO 04	08:50	HORAS
MUESTRA ENVIADA POR	LC LILIANA SALCEDO		
RESPONSABLE DEL MUESTREO (NMX-AA-003-1980)	[X]	EL CLIENTE	
	[]	PERSONAL DEL LABORATORIO	
ANALISTA(S)	TEC YOLANDA ESTRELLA		

ANALISIS	RESULTADO	METODOLOGIA
COLIFORMES TOTALES	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
COLIFORMES FECALES	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
ESCHERICHIA COLI	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015

Este reporte no podrá ser alterado, ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.



SALIP, LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,
S. DE R. L. DE C. V.
QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO
GERENTE GENERAL
RFC: BAEL 431013 MN2
CEDULA PROFESIONAL: 147905

FIRMA DEL ANALISTA: _____



Página 1 de 2

REPORTE DE LABORATORIO

NUMERO DE REPORTE	021001-A	FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE	2021 ENERO 18
PROCEDENCIA	COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION Y DE LA COL SANTA ANITA, AC PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC.		
DESCRIPCION DE LA MUESTRA	01 MUESTRA DE AGUA DE POZO		
FECHA / HORA MUESTREO	2021 ENERO 04	07:50	HORAS
FECHA / HORA RECEPCION	2021 ENERO 04	08:50	HORAS
MUESTRA ENVIADA POR	LC LILIANA SALCEDO		
RESPONSABLE DEL MUESTREO (NMX-AA-003-1980)	<input checked="" type="checkbox"/>	EL CLIENTE	
	<input type="checkbox"/>	PERSONAL DEL LABORATORIO	
ANALISTA(S)	PIB SILVIA QUIJANO		

ANALISIS	RESULTADO	METODOLOGIA
COLOR	46 U PTC _o	COLORIMETRICA
OLOR	SIN OLOR	SENSORIAL
SABOR	AGRADABLE	SENSORIAL
TURBIEDAD	7 FTU	COLORIMETRICA
COLORO TOTAL	MENOR DE 0.1 mg/L	COLORIMETRICA

Este reporte no podrá ser alterado ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.



SALIP, LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,
S. DE R. L. DE C. V.
QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO
GERENTE GENERAL
RFC: BAEL 431013 MN2
CEDULA PROFESIONAL: 147905