



## REPORTE DE LABORATORIO

NUMERO DE REPORTE 021498-A      FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE 2021 OCTUBRE 11  
 PROCEDENCIA **COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION Y DE LA COL SANTA ANITA, AC**  
 PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC.  
 DESCRIPCION DE LA MUESTRA 01 MUESTRA DE AGUA DE POZO  
 FECHA / HORA MUESTREO 2021 OCTUBRE 01 08:10 HORAS  
 FECHA / HORA RECEPCION 2021 OCTUBRE 01 08:50 HORAS  
 MUESTRA ENVIADA POR LC LILIANA SALCEDO  
 RESPONSABLE DEL MUESTREO (NMX-AA-003-1980)  EL CLIENTE  PERSONAL DEL LABORATORIO  
 ANALISTA(S) TEC ROSA MARIA SANCHEZ

ANALISIS	RESULTADO	METODOLOGIA
COLIFORMES TOTALES	5 NMP/100ml	NMX-AA-042-SCFI-2015
COLIFORMES FECALES	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
ESCHERICHIA COLI	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015

*Este reporte no podrá ser alterado, ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.*

  
 SALIP, LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,  
 S. DE R. L. DE C. V.  
 QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO  
 GERENTE GENERAL  
 RFC: BAEL 431013 MN2  
 CEDULA PROFESIONAL: 147905

FIRMA DEL ANALISTA:   
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Aprobación de la Comisión Nacional del Agua: N° CNA-GCA-2131  
 Laboratorio Ambiental de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del Estado de Baja California  
 Registro N° SPA-LAMB-001/06

Carretera Ensenada-Tecate, Km 103, CP 22760 El Sauzal de Rodríguez, Ensenada, B.C.  
 +52 646 174 6035 / +52 646 174 6763 / ✉ admon@salip.mx / [www.salip.mx](http://www.salip.mx)

EN LA RAMA DE AGUAS:  
  
**LABORATORIO DE ENSAYO**  
**ACREDITADO AG-058-009/10**  
 Fecha de Acreditación 2010-05-03



## REPORTE DE LABORATORIO

NUMERO DE REPORTE	021498-A	FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE	2021 OCTUBRE 11
PROCEDENCIA	COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION Y DE LA COL SANTA ANITA, AC PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC.		
DESCRIPCION DE LA MUESTRA	01 MUESTRA DE AGUA DE POZO		
FECHA / HORA MUESTREO	2021 OCTUBRE 01	08:10	HORAS
FECHA / HORA RECEPCION	2021 OCTUBRE 01	08:50	HORAS
MUESTRA ENVIADA POR	LC LILIANA SALCEDO		
RESPONSABLE DEL MUESTREO (NMX-AA-003-1980)	<input checked="" type="checkbox"/>	EL CLIENTE	
	<input type="checkbox"/>	PERSONAL DEL LABORATORIO	
ANALISTA(S)	PIB SILVIA QUIJANO		

ANALISIS	RESULTADO	METODOLOGIA
COLOR	0 U PTC <sub>o</sub>	COLORIMETRICA
OLOR	SIN OLOR	SENSORIAL
SABOR	POCO SALADO	SENSORIAL
TURBIEDAD	0 FTU	COLORIMETRICA
CLORO TOTAL	MENOR DE 0.1 mg/L	COLORIMETRICA

*Este reporte no podrá ser alterado ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.*

SALIP, LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,  
S. DE R. L. DE C. V.  
QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO  
GERENTE GENERAL  
RFC: BAEL 431013 MN2  
CEDULA PROFESIONAL: 147905

Página 2 de 2